



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.005128.12.14

Дата 02. 12. 2014 г.

На основании заявления № 05605

от 25.11.2014

Организация-изготовитель: ООО НПП "Термалком"
Адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО НПП "Термалком"
Адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, к. 3 (Россия)

Наименование продукции: Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®": АСТРАТЕК -
Универсал, АСТРАТЕК-Металл, АСТРАТЕК -Фасад, АСТРАТЕК -Декор-Акустик, АСТРАТЕК -НГ

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5768-002-62584336-2009 "Теплоизоляционные полимерные покрытия
"АСТРАТЕК®"

Перечень документов, представленных на экспертизу: доверенность на право представлять интересы, У 5768-002-
62584336-2009 "Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®", паспорт качества, рецептура,
этикетка, свидетельство о государственной регистрации права, выписка из ЕГРЮЛ

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой мастики, получаемые путем смешивания
жидкого полимерного связующего и порошкообразных компонентов. Состав: стиралакриловая дисперсия,
биошд, аммиак, мел, титан диоксид, мел, пеногаситель, этиленгликоль, кварц и керамика молотые

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.021) №1116/6 от 17.10.2014 г.

№:058747

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0,01
Стирол, мг/м.куб	менее 0.001	0,002
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0.001	0,01

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, этан-1,2-диола, кремний диоксиду(кварц), известняку, титану диоксиду. Продолжительный и повторяющийся контакт к с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения: для тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, трубопроводов, воздухопроводов и другого обгрудования. Для теплоой изоляции конструкций судов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: при производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ГУ 5768-002-62584336-2009, Инструкции по нанесению. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа "Ленесток"), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые)

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Теплоизоляционные полимерные покрытия "АСТРАТЕК®": АСТРАТЕК -Универсал, АСТРАТЕК-Металл, АСТРАТЕК -Фасад, АСТРАТЕК -Декор-Акустик, АСТРАТЕК -НГ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

С.П. Сафонкина

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.