



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ. RU. ПР082. Н.00021
(номер сертификата соответствия)

000611
(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Термалком», адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д.1,
 тел/факс 8(8442) 47-70-30, 26-96-58 . ОГРН: 1093444004037

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Термалком», адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д.1,
 тел/факс 8(8442) 47-70-30, 26-96-58. ОГРН: 1093444004037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ОС «Волгоград» ООО «Волгапожтест». Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Новосибирская, д.74, тел/факс 8(8442) 98-75-78, 98-75-79, 41-99-73. ОГРН: 1053444034500. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ. ЮАБ0.RU.ОС.ПР.082/2 зарегистрировано в реестре 23.12.2011г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Теплоизоляционные полимерные покрытия «АСТРАТЕК», выпускаемые по ТУ 5768-002-62584336-2009
 Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
 57 6800

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организации, свода правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, п. 4.20
 «см. приложение к сертификату соответствия № 000275»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 26/2012 от 19.11.2012г ИЛ ООО «Волгапожтест». Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН22 выдан 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства № 21 от 14.11.2012г. Теплоизоляционные полимерные покрытия «АСТРАТЕК». Технические условия. ТУ 5768-002-62584336-2009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2012 по 19.11.2015



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.В. Мусохранов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.В. Линько



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАВ0

приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР082.Н.00021**

(номер сертификата соответствия)


000275

(счетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований пожарной безопасности

Обозначения национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г1-слабогорючий
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В1-трудновоспламеняемый
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал с малой дымообразующей способностью -Д1
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения -Т1

Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации


 (подпись, инициалы, фамилия)

П.В. Мусохранов

Эксперт (эксперты)


 (подпись, инициалы, фамилия)

Ю.В. Лышко

