



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45
e-mail: kgiop@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 00086941 ОКОГУ 23310 ОГРН 1037843025527
ИНН/КПП 7832000069/782501001

21 МАР 2019 № 01-25-2912-1

На № 01-25-2912/19-0-0 от 14.02.2019

Генеральному директору ООО
«РикСтройИнжиниринг»
С.В. Чиганову
Энгельса пр., д. 34, оф. 318,
Санкт-Петербург,

В ответ на Ваше письмо с просьбой рассмотрения возможности применения для укрепления кирпичных и каменных кладок ОКН Санкт-Петербурга и пригородов анкерной системы RSA Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее – Комитет) сообщает следующее:

1. Согласовываются для использования в реставрационной практике спиральные анкеры RSA.
2. Дополнительно просим представить физико-механические характеристики, состав вяжущих и количество полимерной добавки в раствор для спиральных анкеров RSA.

Окончательное решение об использовании материалов на конкретном памятнике принимается районным архитектором Комитета на основании выполненных проектных решений, расчетов, учитывая, что анкеры не являются арматурой для обеспечения устойчивости элементов. Ограничения по применению материала могут быть связаны с исторической значимостью и культурной ценностью объекта.

Начальник управления экспертиз
и реставрационных программ
Комитета

П.О. Яковлев

Тучинский С.Г.
310-00-38